

BORDEREAU DE PRIX MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUES				
SITE	NON CONFORMITE CONSTATE	LOCALISATION	PRIX HT/ INTERVENTION	PRIX TTC / INTERVENTION
SERVICES TECHNIQUES	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	REZ-DE-CHAUSSEE - Circulation - TGBT		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.			
	Non fonctionnement du dispositif de mise au repos centralisé. Remettre en état de fonctionnement ce dispositif ou le remplacer.			
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE- vestiaires hommes+douches- 1 prise de courant après porte de douches		
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE - ATELIER-1 prise de courant de droite coté chargeur		
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	R+1 - BUREAU DE DIRECTION-baie informatique		
Total SERVICES TECHNIQUES				
THEATRE	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	R+1 - SCENE 4 prises de courant à coté du tableau		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	R+1 - LOCAL ELECTRIQUE + RESERVE		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	R+2 (côté régie) - ESPACE TABLEAU - TABLEAU REGIE		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	R+2 (côté régie) - ESPACE TABLEAU - TABLEAU SERVICE SALLE - NON IDENTIFIE		
Total THEATRE				
SALLE DES HALLETTES	En l'absence notamment de notes de calcul ou d'un document nous attestant les courants de court circuit (Ik1/Ik3) et des chutes de tension aux points de reprise des nouvelles installations, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'adéquation des pouvoirs de coupure de l'installation de l'ensemble des protections. (Pour information: les disjoncteurs ayant un pouvoir de coupure de 3kA sont normalement utilisés pour une installation domestique et il n'existe aucune filiation entre deux marques de disjoncteur différente).	REZ-DE-CHAUSSEE- Placard technique TABLEAU HALLETTE		
	Non fonctionnement du dispositif de mise au repos centralisé. Remettre en état de fonctionnement ce dispositif ou le remplacer.	REZ-DE-CHAUSSEE - Cuisine TABLEAU CUISINE		
	Les modifications mineures n'ont pas été reportées sur le schéma. Mettre à jour le schéma.			
Total SALLE DES HALLETTES				

MAIRIE	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	Sous sol - TGBT Tgbt		
	En l'absence notamment de notes de calcul ou d'un document nous attestant les courants de court circuit (Ik1/Ik3) et des chutes de tension aux points de reprise des nouvelles installations, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'adéquation des pouvoirs de coupure de l'installation de l'ensemble des protections.			
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	Sous sol - TGBT TGBT Non identifié		
Total MAIRIE				
MATERNELLE BAS	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	MATERNELLE BAS - REZ-DE-CHAUSSEE - LOCAL ELECTRIQUE RESERVE - TGBT		
	Fil vert jaune utilisé comme conducteur actif sur le contacteur chauffage. Remplacer ce fil par une couleur phase rouge			
	La fixation de la PC est défaillante. Fixer correctement ce matériel.	MATERNELLE BAS - REZ-DE-CHAUSSEE - CIRCULATION RESERVE - 1 prise de courant prise de courant		
Total MATERNELLE BAS				
RESTAURANT SCOLAIRE	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE CHAUSSEE HAUT - CUISINE ESPACE CUISSON 1 Prise de courant à côté du monte charge		
	Le bornier de raccordement est surchargé. Remplacer ou augmenter la capacité du bornier et réartir les conducteurs afin d'assurer un serrage efficace	REZ-DE CHAUSSEE HAUT - LOCAL CONGELATEUR Armoire cuisine: éclairage escalier		
	Mise à la Terre intentionnelle du matériel de classe 2. Supprimer ce raccordement	REZ-DE CHAUSSEE HAUT - LOCAL CONGELATEUR 1 convecteur		
	Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité ne fonctionnent pas. Remettre en état de fonctionnement ou remplacer ces blocs d'éclairage de sécurité.	REZ-DE CHAUSSEE HAUT - ESCALIER VERS CUISINE 2 Eclairages BAES		
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	SOUS- SOL- CUISINE BUANDERIE 1 sèche linge		
Total RESTAURANT SCOLAIRE				
LOCAL HALTEROPHILIE	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	SOUS-SOL		
	Le degré de protection de l'obstacleassurant la protection contre les contacts directs du matériel est insuffisant. Remplacer cet obstacle par un autre ayant un degré de protection minimal de 2X (ou XXB).			
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	SOUS-SOL Tableau 2- Non identifié		
Total LOCAL HALTEROPHILIE				
			0	

MATERNELLE DU HAUT	Les modifications mineures n'ont pas été reportées sur le schéma. Mettre à jour le schéma.	LOCAL ELECTRIQUE		
	Un câble vert/jaune est utilisé en aval du disjoncteur, modifier le câblage.	LOCAL ELECTRIQUE Télécommande BAES		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	LOCAL ELECTRIQUE Armoire Maternelle - Non Identifié		
	Le bloc autonome d'éclairage de sécurité ne fonctionne pas. Remettre en état de fonctionnement ou remplacer ce bloc d'éclairage de sécurité.	CIRCULATION 1 Eclairage BAES du milieu		
Total MATERNELLE DU HAUT				
SALLE DE SPORT	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	SALLE D'ACTIVITE- SOUS-SOL		
	Le couvercle de la prise de courant a été déposé ou cassé. Remplacer la prise de courant ou remettre en place le couvercle	SALLE D'ACTIVITE- SOUS-SOL 1 prise de courant		
Total SALLE DE SPORT				
VITIMARCHANDS	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.	RDC - HALL D'ENTREE TABLEAU GENERAL		
	Présence de dispositifs de connexions accessibles. Enfermer ces dispositifs de connexion dans une boîte de connexions.	RDC- ESCALIER/PALIER		
	Le balisage des issues est insuffisant. Ajouter des blocs d'éclairage de sécurité.	R+1		
	Le bloc autonome d'éclairage de sécurité ne fonctionne pas. Remettre en état de fonctionnement ou remplacer ce bloc d'éclairage de sécurité.	R+1 -CIRCULATION 1 Eclairage BAES		
Total VITIMARCHANDS				
DOJO	Les modifications mineures n'ont pas été reportées sur le schéma. Mettre à jour le schéma.	RDC - LOCAL TGBT - TABLEAU GENERAL		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.			
	Non fonctionnement du dispositif de mise au repos centralisé. Remettre en état de fonctionnement ce dispositif ou le remplacer.			
	La fixation des PC est défectueuse. Fixer correctement ce matériel.	RDC-SALLE DE SPORT- 3 Prises de courant		
	La fixation du matériel est défectueuse. Fixer correctement de matériel	RDC-SALLE DE SPORT- 1 éclairage Applique		
Total DOJO				
	Des installations anciennes sont inutilisées, ce qui risque de créer une confusion avec les installations en service. Déposer ces installations hors service.	CONSERVATOIRE		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	REZ-DE-CHAUSSEE- HALL D'ENTREE		
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE- HALL D'ENTREE 1 Prise de courant		
	La fixation de la PC est défectueuse. Fixer correctement ce matériel.			
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE - SALLE DE DANSE 3 Prises de courant		
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE- VESTIAIRES 1Prise de courant		

CONSERVATOIRE	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	REZ-DE- CHAUSSEE - LOCAL MENAGE		
	circuit de prise de courant non protégés par dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA. Protéger ce circuit par dispositif différentiel résiduel de courant assigné d'au plus égal à 30 mA			
	Absence de dispositif de protection contre les contacts indirects (coupure automatique en schéma TT). Mettre en place un dispositif différentiel calibré à 300mA maximum			
	Absence de sectionnement à l'origine du circuit. Mettre en place un dispositif de sectionnement à l'origine du circuit.			
	Le bornier de raccordement est surchargé. Remplacer ou augmenter la capacité du bornier et réartir les conducteurs afin d'assurer un serrage efficace	REZ-DE- CHAUSSEE - LOCAL MENAGE TGBT 2-télé accueil		
	Le bornier de raccordement est surchargé. Remplacer ou augmenter la capacité du bornier et réartir les conducteurs afin d'assurer un serrage efficace	REZ-DE- CHAUSSEE - LOCAL MENAGE TGBT 2-départ escalier		
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE - SALLE DE MUSIQUE 1 Prise de courant à côté du radiateur		
	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	REZ-DE-CHAUSSEE- PALIER+ESCALIER		
	Les essais du dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) ne sont pas satisfaisants. Remplacer ce dispositif par un autre ayant les mêmes caractéristiques	REZ-DE-CHAUSSEE- PALIER+ESCALIER Général EDF		
	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	R+ 1- CIRCULATION		
Total CONSERVATOIRE (111 rue de verdun)				
BIBLIOTHEQUE	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.	REZ-DE-CHAUSSEE- CIRCULATION ENTREE / SANITAIRE - TGBT		
	Non fonctionnement du dispositif de mise au repos centralisé Remettre en état de fonctionnement ce dispositif ou le remplacer.			
	la lampe de veille du bloc automome d'éclairage de sécurité est hors d'usage. Remplacer la lampe.	REZ-DE-CHAUSSEE - CIRCULATION ENTREE / SANITAIRE - 1 Eclairage BAES		
Total BIBLIOTHEQUE (111 rue de Verdun)				
EGLISE	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	EGLISE		
	Présence de dispositifs de connexions accessibles. Enfermer ces dispositifs d connexion dans une boîte de connexions.	EGLISE - RDC		
	Prise de courant sans dispositif de mise à la terre. Remplacer cette prise de courant par une prise avec contact de terre reliée au conducteur de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE 1 Prise de courant		

	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE 12 prises de courant		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	REZ-DE-CHAUSSEE- SACRISTIE TABLEAU GENERAL		
Total EGLISE				
TENNIS	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	REZ-DE-CHAUSSEE - SAS D'ENTREE - TABLEAU		
	Mise à la Terre intentionnelle du matériel de classe 2. Supprimer ce raccordement	REZ-DE-CHAUSSEE- BUREAU 1 convecteur		
Total TENNIS				
CLOS BOLARD	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.	REZ-DE-CHAUSSEE - SALLE TABLEAU GENERAL		
	Absence de sectionnement à l'origine de l'installation. Mettre en place un dispositif de sectionnement à l'origine de l'installation.	RDC - VESTIAIRE TABLEAU		
Total CLOS BOLARD				
STADE MAURICE CHATEL	Continuité de la protection mécanique des conducteurs non assurée au niveau de la pénétration du matériel. Modifier le raccordement du câble de façon à assurer la protection mécanique des conducteurs et à éviter les efforts sur les connexions.	BATIMENT ANNEXE-STOCKAGE 3 Eclairages		
	Continuité de la protection mécanique des conducteurs non assurée au niveau de la pénétration du matériel. Modifier le raccordement du câble de façon à assurer la protection mécanique des conducteurs et à éviter les efforts sur les connexions.	BATIMENT ANNEXE-BUREAU 2 Eclairages		
	Continuité de la protection mécanique des conducteurs non assurée au niveau de la pénétration du matériel. Modifier le raccordement du câble de façon à assurer la protection mécanique des conducteurs et à éviter les efforts sur les connexions.	BATIMENT ANNEXE-EXTERIEUR 2 Eclairages		
Total STADE MAURICE CHATEL				
LOCAL DOMINIQUE DUPRE	Les essais du dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) ne sont pas satisfaisants. Remplacer ce dispositif par un autre ayant les mêmes caractéristiques	REZ-DE-CHAUSSEE- LOCAL TGBT Général		
Total LOCAL DOMINIQUE DUPRE				

SALLE LEON ROGER	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE- SALLE 1 prise de courant au milieu, celle de gauche		
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE-LOCAL RANGEMENT 1 prise de courantTri		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	REZ-DE-CHAUSSEE-GARAGE		
	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.			
	L'intensité nominale de l'interrupteur est insuffisante compte tenu du calibre du dispositif de protection situé en amont et de la somme des dispositifs de protection placés en aval. Calibrer le dispositif amont à une valeur inférieure ou égale à celle de l'interrupteur ou remplacer ce dernier par un autre de calibre supérieur au calibre du dispositif de protection amont ou à la somme des dispositifs de protection placés en aval.	REZ-DE-CHAUSSEE-GARAGE TABLEAUTIN Général		
Les essais du dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) ne sont pas satisfaisants. Remplacer ce dispositif par un autre ayant les mêmes caractéristiques				
TOTAL SALLE LEON ROGER				
		Total général		

OPTION			
MAISON DES JEUNES	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	BATIMENT MJC - RDC - HALL D'ENTREE - 8 éclairage(s) appareil d'éclairage	
	La fixation des PC est défaillante. Fixer correctement ce matériel.	BATIMENT MJC - RDC - BUREAU ENFANCE ET JEUNESSE - 4prises de courant	
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	BATIMENT MJC - RDC - BUREAU ACCUEIL - 1 prise de courant sous radiateur	
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	BATIMENT MJC - RDC - BUREAU ACCUEIL - 1 Photocopieuse	
	Absence de sectionnement à l'origine du circuit. Mettre en place un dispositif de sectionnement à l'origine du circuit.	BATIMENT MJC - RDC - BUREAU COMPTABLE - Tableau	
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma		
	La fixation de la PC est défaillante. Fixer correctement ce matériel.	BATIMENT MJC - RDC - BUREAU COMPTABLE- 1prise de courant derrière meuble	
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	BATIMENT MJC - RDC - BUREAU DIRECTION-1 Cafetière	
	Multiprise branchée en série. Augmenter le nombre de prises si nécessaires.	BATIMENT MJC - RDC - BUREAU ENFANCE ET JEUNESSE - 4 prises de courant	
	Devant coffret électrique encombré. Rendre l'accès.	BATIMENT MJC - RDC - SALLE D'ACTIVITE (CUISINE) - TABLEAU CUISINE	
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	BATIMENT MJC - R-1 - RESERVE 2 TD reserve	
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	BATIMENT MJC - R-1 - RESERVE 2 TD reserve - Départ	
	Non fonctionnement du dispositif de mise au repos centralisé. Remettre en état de fonctionnement ce dispositif ou le remplacer.	BATIMENT MJC - R-1 - SALLE D'ACTIVITE TGBT	
	L'éclairage de sécurité ne fonctionne pas. Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.	BAT. MOBILE - RDC - SAS D'ENTREE - 1 éclairage(s) BAES	
	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.	BAT. MOBILE - RDC - SALLE DE GAUCHE - TABLEAU PRINCIPAL	
	Les essais du dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) ne sont pas satisfaisants. Remplacer ce dispositif par un autre ayant les mêmes caractéristiques	BAT. MOBILE - RDC - SALLE DE GAUCHE - TABLEAU PRINCIPAL- chauffage 4	
	Mise à la terre intentionnelle du matériel de classe 2. Supprimer ce raccordement	BAT. MOBILE - RDC - SALLE DE GAUCHE 3 convecteurs	
Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité ne fonctionnent pas. Remettre en état de fonctionnement ou remplacer ces blocs d'éclairage de sécurité.	BAT. MOBILE - RDC - SALLE DE DROITE 2 éclairages BAES		

	Mise à la terre inentionnelle du matériel de classe 2. Supprimer ce raccordement	BAT. MOBILE - RDC - SALLE DE DROITE 2 convecteurs		
	L'éclairage de sécurité ne fonctionne pas. Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.	POINT INFORMATION - RDC - SALLE INFO - 1 éclairage BAES		
	Présence de dispositifs de connexions accessibles. Enfermer ces dispositifs de connexion dans une boîte de connexions.	POINT INFORMATION - RDC - SALLE INFO		
	La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.	POINT INFORMATION - RDC - LOCAL TABLEAU - TABLEAU GENERAL		
	Présence de parties actives sous tension accessibles. Protéger ces parties actives à l'aide d'un obstacle ayant un degré de protection minimal de 2X (ou XXB).			
	Le bloc autonome d'éclairage de sécurité ne fonctionne pas. Remettre en état de fonctionnement ou remplacer ce bloc d'éclairage de sécurité.	POINT INFORMATION - RDC - LOCAL TABLEAU - 1 éclairage BAES		
Total MAISON DES JEUNES				
	La fixation de la PC est défaillante. Fixer correctement ce matériel.	REZ-DE-CHAUSSEE- DORTOIR 1 prise de courant à l'entrée		
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE - CUISINE 1 Eclairage		
	La fixation de la canalisation estd éfaillante. Fixer correctement la canalisation.	REZ-DE-CHAUSSEE - CUISINE 1 Four		
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE - CUISINE Bloc de 3 prises de courant		
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE - CUISINE 2 Prises de courant sur Goulotte		
	Réglage du disjoncteur illisible. Remplacer le matériel	REZ-DE-CHAUSSEE -DEGAGEMENT CUISINE TGBT-général EDF		
	Absence de dispositif de protection contre les contacts indirects (coupure automatique en schéma TT). Mettre en place un dispositif différentiel calibré à 300mA maximum	REZ-DE-CHAUSSEE -DEGAGEMENT CUISINE TGBT-Eclairage		
	L'intensité nominale de l'interrupteur est insuffisante compte tenu du calibre du dispositif de protection situé en amont et de la somme des dispositifs de protection placés en aval. Calibrer le dispositif amont à une valeur inférieure ou égale à celle de l'interrupteur ou remplacer ce dernier par un autre de calibre supérieur au calibre du dispositif de protection amont ou à la somme des dispositifs de protection placés en aval.	REZ-DE-CHAUSSEE -DEGAGEMENT CUISINE TGBT-Général PC		
	Absence de repérage du circuit. Identifier et repérer le circuit.	REZ-DE-CHAUSSEE -DEGAGEMENT CUISINE TGBT-Non identifié		
	Absence de verrine sur l'appareil d'éclairage, ce qui modifie ses caractéristiques. Remettr en place ou remplacer celui-ci.	REZ-DE-CHAUSSEE - SANITAIRES - 1Eclairage		
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE - SALLE 1 3 Eclairages		
ANCIENNE CRECHE				

	Continuité de la protection mécanique des conducteurs non assurée au niveau de la pénétration du matériel. Modifier le raccordement du câble de façon à assurer la protection mécanique des conducteurs et à éviter les efforts sur les connexions.	EXTERIEUR 1 Eclairage projecteur Leds		
Total ANCIENNE CRECHE				
EX- CPA	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	EX CPA		
	Présence de dispositifs de connexions accessibles. Enfermer ces dispositifs de connexion dans une boîte de connexions.	REZ-DE-CHAUSSEE - CIRCULATION -		
	Le schéma du tableau a été déposé. Remettre celui-ci en place.	REZ-DE-CHAUSSEE - CIRCULATION - TABLEAU CIRCULATION		
	Présence de parties actives sous tension accessibles. Protéger ces parties actives à l'aide d'un obstacle ayant un degré de protection minimal de 2X (ou XXB).	REZ-DE-CHAUSSEE -Ecole de musique 2 Appareils d'éclairage		
	Matériel détérioré. Remplacer ou réparer ce matériel	REZ-DE-CHAUSSEE-BUREAU 1 éclairage		
	Présence de parties actives sous tension accessibles. Protéger ces parties actives à l'aide d'un obstacle ayant un degré de protection minimal de 2X (ou XXB).			
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE-1 PORTE A DROITE 3 prises de courant		
	Prise de courant détérioré rendant accessibles les parties actives sous tension. Remplacer cette prise de courant	REZ-DE-CHAUSSEE-PORTE DE GAUCHE 1 prise de courant		
	La fixation de la PC est défectueuse. Fixer correctement ce matériel.			
	Prise de courant détérioré rendant accessibles les parties actives sous tension. Remplacer cette prise de courant	REZ-DE-CHAUSSEE-SALLE DE GAUCHE 1 prise de courant		
	La fixation de la PC est défectueuse. Fixer correctement ce matériel.			
	Absence de liaison à la terre du matériel ou appareillage. Raccorder ce matériel ou appareillage au circuit de protection.	REZ-DE-CHAUSSEE-SALLE DE GAUCHE 1 prise de courant derrière la porte des WC		
	Le balisage des issues est insuffisant. Compléter le balisage par la mise en place d'un ou plusieurs luminaires d'éclairage de sécurité.	R+1-BUREAU ECBS circulation		
La distribution de l'installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, ce qui crée un risque de confusion. Réaliser un schéma unifilaire des installations.				
Total EX CPA				
		Total général Option		
		Montant total		